

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение по Ленинскому району г.Барнаула территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы № 1
656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 221, тел. 40-21-33, факс 40-20-79,
E-mail: pch-4altkr@mail.ru

Предписание № 410/220

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №154 «Улыбка»
общеразвивающего вида в лице заведующей Рыжковой Нелли Анатольевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 410 от «1» декабря 2016 г. главного государственного инспектора Ленинского района города Барнаула по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 06.12.2016 10:00:00-11:00:00 19.12.2016 9:00:00-10:00:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №154 «Улыбка» общеразвивающего вида, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Барнаул, ул. Георгия Исакова 225.

проверку проводил(а):

Язев Станислав Викторович - Государственный инспектор Ленинского района г. Барнаула по пожарному надзору, эксперты не привлекаются

совместно с: Заместителем заведующей Тарасовой Натальей Сергеевной (8-902-144-2939)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа в помещении для хранения белья, гладильной.	п. 1. 82, СНиП 2.08.02-89*	01.11.2017	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Язев Станислав Викторович - Государственный инспектор
Ленинского района г. Барнаула по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«19» декабря 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Сидорова
(подпись)

Сидорова
(должность)

Сидорова М.А.
(фамилия, инициалы)

«19» декабря 2016 г.